



Oggetto: L. R. 65/2014 ; DPGR 5/R/2020. ; L. R. 41/2018

Comune di Barberino Tavarnelle

**PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI COMPLESSO PRODUTTIVO E
CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO AI
SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010 E DELL'ART. 35 DELLA LR 65/2014" –
CONFERENZA DEI SERVIZI E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITA' A VAS.**

Deposito n. 3695 del 20.09.21, a controllo obbligatorio. Prot.n. 363390 del 20.09.21

Esito del controllo delle indagini geologiche, idrauliche, idrogeologiche e sismiche
di corredo allo Strumento Urbanistico

Al Comune di Barberino Tavarnelle

Alla Direzione Urbanistica
Regione Toscana

In seguito all'esame della documentazione presentata (Prot.n. 299331 del 20.07.2021, integrata con Prot.n. 363390 del 20.09.21), per quanto di nostra competenza si esprime esito positivo del controllo, con le seguenti prescrizioni :

- Sia da considerare prescrizione e non semplice raccomandazione, valida comunque per le successive fasi progettuali, l'indicazione contenuta nella Relazione Geologica in merito all'utilizzo dei dati sismici più cautelativi, nella fattispecie quelli dedotti mediante l'analisi di Risposta Sismica Locale;
- Nelle future revisioni delle cartografie sismiche del Comune di Barberino Tavarnelle si valuti con attenzione quanto emerso dagli studi sopra citati, che portano a propendere per un contesto di amplificazione sismica locale (per contrasto litostratigrafico) maggiore (S3) di quello che si evince dalle vigenti cartografie comunali (S2).

il Dirigente

Ing. Gennarino Costabile